



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE

privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții:
Rețea instalație incendiu- interioară și exterioară

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.50/9308/(RU)9309/2024 al domnului Ion Asaftei, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.119/2024 a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Târgu-Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 50/9406/(RU)9407/2024 al Direcției investiții, proiecte și infrastructură județeană, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispozițiilor art.5 lit.,„bb” - „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin. (3) lit. „f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.,„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean: ***Rețea instalație incendiu - interioară și exterioară***, la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Târgu-Neamț, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția investiții, proiecte și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.4: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și autorităților interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor Consiliului Județean și publicarea monitorului oficial local.

PREȘEDINTE
Ion ASAFTEI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Daniela SOROCEANU

Piatra-Neamț
Nr. 48 din 29.02.2024

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 32

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbateri și la vot 1

Voturi „pentru” 31

Voturi „împotriva” 0

Abțineri 0



Temă de proiectare

1. Informații generale:

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

Rețea instalație incendiu - interioară și exterioară

1.2. Ordonator principal de credite:

Consiliu Județean Neamț

1.3. Ordonator de credite terțiar:

Centrul de Ingrijire si Asistenta Persoane Adulte cu Dizabilități Tîrgu Neamț

1.4. Beneficiarul investiției:

Centrul de Ingrijire si Asistenta Persoane Adulte cu Dizabilități Tîrgu Neamț

1.5 Elaborator Temă de proiectare – CIAPAD Tîrgu Neamț

2. Date de identificare ale obiectivului de investiții:

2.1. Informații privind regimul juridic al terenului și construcții existente

Terenul pe care se propune realizarea obiectivului de investiții este proprietatea județului Neamț prin Consiliul Județean Neamț dat în administrare C.I.A.P.A.D. Tîrgu Neamț – conform CF nr. 50169/Tg. Neamț.

2.2 Particularități ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiții:

a. Descrierea succintă a amplasamentului:

- Amplasamentul propus pentru execuția obiectivului este situat în orașul Tîrgu Neamț, bd. Stefan cel Mare, nr. 155.

b. Relații cu zone învecinate, cai de acces posibile:

- La Est proprietatea Dumitrescu Alioșa;
- La Vest proprietatea Lazar Dumitru;
- La Nord strada Batalion;



- La Sud bulevardul Stefan cel Mare.

Atât din str. Batalion cat si din str. Stefan cel Mare se asigura accesul direct pe amplasament propus pentru executarea lucrării.

- c. Surse de poluare existente in zona:

Nu este cazul.

- d. Particularități de relief:

Diferența de nivel din punctul de racordare la punctele de consum de cca 35-40 m înălțime.

- e. Nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei:

Exista rețea de apa-canal, gaz si rețea electrica.

- f. Existenta unor eventuale rețele edilitare in amplasament:

Nu este cazul.

- g. Posibile obligații de servitute:

Nu este cazul.

- h. Condiționări constructive:

Nu este cazul.

- i. Reglementari urbanistice aplicabil zonei:

Nu este cazul.

- j. Existenta de monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament:

Nu este cazul.

2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic si funcțional:

- a. Destinație și funcțiuni:

Obiectivul propus spre realizare va asigura apa necesara în caz de incendiu, siguranța beneficiarilor și a bunurilor materiale.

- b. Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate:

- Lungimea totala exterioară a conductei de apa este de aproximativ 800 m liniari cu diametrul minim de 150 mm conform standardelor de referință SR ISO, STAS

și P 118/2-2013 conform Ordinului MDRA nr. 2463/2013 în domeniu, care să asigure debitul de apă necesar.

- Lungimea totala interioară a conductei de apa este de aproximativ 200 m liniari cu diametrul de 80 mm conform standardelor de referință SR ISO STAS și P 118/2-2013 conform Ordinului MDRA nr. 2463/2013 în domeniu.
 - Rezervor tampon apă incendiu de 30.000 litri.
 - Hidranți interiori și exteriori 35 bucăți.
 - Pompe de mărire a presiunii.
 - Obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, achiziționarea rezervorului, lucrările de execuție cu toate bransamentele la rețeaua orașului, rezervor, cămine, rețeaua centrului.
 - Branșarea la rețeaua orașului se poate face atât din strada Ștefan cel Mare cât și din str. Batalion
 - realizarea instalației se va face cu materiale conforme cu normativele în domeniu SU.
- c. Nivel de echipare:
- echiparea se va face conform normativelor în domeniul stingerii incendiilor cu echipamente și materiale de ultimă generație respectând prescripțiile tehnice;
- d. Număr estimat de utilizatori:
- se propune instalarea totală a 35 de hidranți interiori și exteriori
- e. Durata minimă de funcționare:
- Apreciem durata de funcționare la 20 ani;
- f. Nevoi funcționare specifice:
- C.I.A. P.A.D. Tîrgu Neamț nu dispune de rețea separată de incendiu cu alimentarea hidranților din aceasta așa cum prevăd normele în vigoare.
 - C.I.A. P.A.D. Tîrgu Neamț nu dispune de rezervă tampon de apă pentru incendiu.
- g. Corelarea soluțiilor tehnice:
- Nu este cazul



h. Stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoilor beneficiarului:

- prin realizarea obiectivului se elimină riscul pierderilor de vieți omenești și pagubelor materiale;

2.4. Cadrul legislative aplicabil:

- SR ISO, STAS și P 118/2-2013 conform Ordinului MDRA nr. 2463/2013, Ordinul MDRA nr. 6026/2018, Ordinul MMSS nr. 2464/2023, Ordinul MDRA/MMSS/MFTEȘ nr. 179/2089/2892/2023, ș.a.

